

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Брянский государственный аграрный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и цифровизации

А.В. Кубышкина

11.05.2022 г.

Электрооборудование ремонтных предприятий
(Наименование дисциплины)

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой Электроэнергетики и электротехнологий

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **Очная, заочная**

Общая трудоемкость **2 з.е.**

Брянская область
2022

Программу составил(и):

 ст. преподаватель Иванюга М.М.

Рецензент(ы):

 

Рабочая программа дисциплины

Электрооборудование ремонтных предприятий

разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. №144.

составлена на основании учебного плана 2022 года набора

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений

утвержденного Учёным советом вуза от 11.05.2022 г. протокол № 10

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Электроэнергетики и электротехнологий

Протокол от 11.05.2022 г. № 10

Зав. кафедрой



Безик Д.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Электрооборудование ремонтных предприятий» являются формирование у студентов теоретических знаний по ремонту электрического оборудования, овладение организационными и техническими вопросами ремонта, современными методами организации ремонта на основе передовых методик технического ремонта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

БЛОК ОПОП ВО Б1.В.1.ДЭ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способности деятельности и установки, сформированные при изучении Физики, Теоретических основ электротехники, Компьютерных и сетевых технологий.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Полученные в ходе освоения дисциплины «Электрооборудование ремонтных предприятий» знания и умения необходимы при выполнении научно - исследовательской работы, с учетом ее индивидуальной тематики, и выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Достижения планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
Тип задач профессиональной деятельности:		
ПКС-6 Способен организовать монтаж, наладку энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок, производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже и наладке	ПКС-6.2 Владеет методами проведения электрических измерений, оценки технического состояния используемого оборудования и приборов	Знать: Основные технические сведения а для измерения и оценки технического состояния используемого оборудования и приборов Уметь: Использовать технические средства для измерения и контроля оценки технического состояния используемого оборудования и приборов Владеть: методами проведения электрических измерений, оценки технического состояния используемого оборудования и приборов.
ПКС-9 Способен планировать и организовывать техниче-	ПКС-9.1 Владеет методами планирования технического обслуживания и ремонта энергетиче-	Знать: методы планирования и техническую документацию на ремонт энергетического и электротехнического оборудования

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Компетенции
1.1	Основные положения ТО и ремонта электрооборудования /Лк/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.2	Измерения и испытания при наладке Электрооборудования /Лк/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.3	Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения /Лк/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.4	Ремонт кабельных линий электропередач /Лк/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.5	Ремонт воздушных линий электропередач /Лк/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.6	Ремонт силовых трансформаторов /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.7	Ремонт распределительных устройств /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.8	Ремонт механической части электрических машин /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.9	Ремонт обмоток электрических машин /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.10	Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.11	Ремонт электропроводок и электроустановок специального назначения	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.12	Ремонт средств автоматизации и контрольно измерительных приборов	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.13	Наладка схем автоматизации /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.14	Технологии проверки исправности заземляющих устройств /Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.15	Ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов/Лк/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.1	Условные графические обозначения элементов электрических схем. /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.3	Прозвонка и маркировка электрических цепей /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.3	Монтаж электроустановок искусственного оптического излучения /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2

2.4	Подготовка к пуску асинхронного электродвигателя /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.5	Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях/Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.6	Изучение объема последовательности испытаний трансформаторов после монтажа /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.7	Выбор мощности и модификации электродвигателей и расчет потерь мощности в них /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.8	Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей /Лаб/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.9	Составление графика планово предупредительных ремонтов на электрооборудование/Лаб/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.10	Дефектация машин переменного тока в процессе ремонт /Лаб/а	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.11	Опытное определение номинальных данных асинхронного электродвигателя после ремонта /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.1	Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором после ремонта /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.2	Испытание трехфазных силовых трансформаторов после ремонта/Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.3	Обслуживание и текущий ремонт пускозащитной аппаратуры Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.4	Комплексная оценка технического состояния воздушных распределительных сетей /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.5	Оценка технического состояния силовых трансформаторов в условиях эксплуатации с использованием физико химических методов /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.6	Стройства с встроенной температурной защитой типа УВТЗ /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.7	Защита от "ОБРЫВА ФАЗЫ" в питающей сети /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.8	Выбор испытание и проверка тепловых реле /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.9	Средства повышения коэффициента мощности силовых электроустановок /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2

3.10	Испытание средств защиты повышенным напряжением /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.11	Определения возможности включения силового трансформатора без сушки /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.12	Изучение операций по ТО комплектных ТП, распределительных пунктов (РП), Комплектных распределительных (КРУН)–10КВ /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
	Контроль /К/	2	16,75	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
	Консультация перед экзаменом/К/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
	Контактная работа при приеме экзамена/К/	2	0,25	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Компетенции
1.1	Основные положения ТО и ремонта электрооборудования /Лк/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.2	Ремонт механической части электрических машин /Лк/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.3	Подготовка к пуску асинхронного электродвигателя /Лаб/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.4	Измерения и испытания при наладке Электрооборудования /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.5	Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.6	Ремонт кабельных линий электропередач /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.7	Ремонт воздушных линий электропередач /Ср//	1	6	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.8	Ремонт силовых трансформаторов /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.9	Ремонт распределительных устройств /Лк/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.10	Ремонт механической части электрических машин /Ср//	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.11	Ремонт электропроводок и электроустановок специального назначения/Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2

1.12	Ремонт средств автоматизации и контрольно измерительных приборов/Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.13	Наладка схем автоматизации /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.14	Технологии проверки исправности заземляющих устройств /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
1.15	Ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов/Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.1	Условные графические обозначения элементов электрических схем/Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.3	Прозвонка и маркировка электрических цепей /Лаб/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.3	Монтаж электроустановок искусственного оптического излучения /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.4	Подготовка к пуску асинхронного электродвигателя /Ср//	1	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.5	Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях//Ср//	1	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.6	Изучение объема последовательности испытаний трансформаторов после монтажа /Ср/	1	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.7	Выбор мощности и модификации электродвигателей и расчет потерь мощности в них /Ср/	1	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.8	Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.9	Составление графика планово предупредительных ремонтов на электрооборудование//Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.10	Дефектация машин переменного тока в процессе ремонта /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
2.11	Опытное определение номинальных данных асинхронного электродвигателя после ремонта /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.1	Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором после ремонта /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.2	Испытание трехфазных силовых трансформаторов после ремонта/Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.3	Обслуживание и текущий ремонт пускозащитной аппаратуры Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2

3.4	Комплексная оценка технического состояния воздушных распределительных сетей /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.5	Оценка технического состояния силовых трансформаторов в условиях эксплуатации с использованием физико химических методов /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.6	Стройства с встроенной температурной защитой типа УВТЗ /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.7	Защита от "ОБРЫВА ФАЗЫ" в питающей сети /Ср/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.8	Выбор испытание и проверка тепловых реле /Ср/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.9	Средства повышения коэффициента мощности силовых электроустановок /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.10	Испытание средств защиты повышенным напряжением /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.11	Определения возможности включения силового трансформатора без сушки /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.12	Изучение операций по ТО комплектных ТП, распределительных пунктов (РП), Комплектных распределительных (КРУН)–10КВ /Ср/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.13	Определение трудоемкости ремонта и численности персонала	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.14	Оформление наряда допуска на производство работ в электроустановках /Ср/	2	2	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.15	Определение порядка действия персонала при выполнении оперативных переключений /Ср/	2	1	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.16	Составление технологической карты на текущий ремонт аппаратов высокого напряжения/Ср/	2	5,8	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2
3.17	Контактная работа при приеме экзамена/К/	2	0,2 5	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2

Реализация программы предполагает использование традиционной и активной форм обучения на практических занятиях.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приложение 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Изд-во, год	Кол-во
Л1.1	Павлович, С. Н.	Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : учебное пособие / С. Н. Павлович, Б. И. Фигаро. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 245 с. — ISBN 978-985-06-1688-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20128 .	IPR BOOKS 2009	ЭБС
Л1.2	Суворин, А. В.	Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html (IPR BOOKS, 2018	ЭБС
Л1.3	Полуянович, Н. К.	Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060 .	Лань, 2019.	ЭБС
Л1.4	Партала, О. Н.	Партала, О. Н. Справочник по ремонту электрооборудования / О. Н. Партала. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. — 416 с. — ISBN 978-5-94387-804-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28836.html	IPR BOOKS	ЭБС
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Изд-во, год	Кол-во
Л2.1	Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюри-	Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб.пособие для вузов	М.: Академия, 2009	5

	хин Н. И.			
Л2.2	Н. А. Олифиренко, К. Д. Галанов, И. В. Овчинникова.	Проверка и наладка электрооборудования учеб. пособие / авт.-сост. Н. А. Олифиренко, К. Д. Галанов, И. В. Овчинникова. — Ростов н/Д : Феникс, 2018. — 279 с. .	Ростов н/Д : Феникс, 2018.	ЭБС
6.1.3. Методические указания и ГОСТы				
	Авторы, со- ставители	Заглавие	Изд-во, год	Кол-во
Л3.1	Осадчий, В. А.	Осадчий, В. А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 с. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67732.html	IPR BOOKS 2015	ЭБС
Л3.2	Юнусов Г. С., Михеев А. В., Ахмадеева М. М.	Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое проектирование: учеб. пособие для вузов	СПб.: Лань, 2011	ЭБС
Л3.3	Нейштадт Е. Т.	Лабораторный практикум по предмету "Монтаж, эксплуатация и Электрооборудование ремонтных предприятий предприятий и установок": учеб. пособие	М.: Высш. шк., 1201	ЭБС

6.2. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Портал открытых данных Российской Федерации. URL: <https://data.gov.ru>

База данных по электрическим сетям и электрооборудованию // Сервис «Онлайн Электрик». URL: <https://online-electric.ru/dbase.php>

Базы данных, программы и онлайн — калькуляторы компании iEK // Группа компаний IEK. URL: https://www.iek.ru/products/standard_solutions/

Единая база электротехнических товаров // Российская ассоциация электротехнических компаний. URL: <https://raec.su/activities/etim/edinaya-baza-elektrotekhnicheskikh-tovarov/>

Электроэнергетика // Техэксперт. URL: <https://cntd.ru/products/elektroenergetika#home>

Справочник «Электронная компонентная база отечественного производства» (ЭКБ ОП) URL: <http://isstest.electronstandart.ru/>

GostRF.com. ГОСТы, нормативы. (Информационно-справочная система). URL: <http://gostrf.com/>

ЭСИС Электрические системы и сети. Информационно-справочный электротехнический сайт. URL: <http://esistems.ru>

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ-ПОРТАЛ.РФ. Электротехнический портал для студентов ВУЗов и инженеров. URL: <http://электротехнический-портал.рф/index.php>

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // Федеральный портал «Российское образование». URL: <http://school-collection.edu.ru/>

Единое окно доступа к информационным ресурсам // Федеральный портал «Российское

образование». URL: <http://window.edu.ru/catalog/elecab.ru> Справочник электрика и энергетика. URL: <http://www.elecab.ru/dvig.shtml>
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru/>
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru/>
 Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" <http://www.ict.edu.ru/>
 Web of Science Core Collection политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных <http://www.webofscience.com>
 Полнотекстовый архив «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН) <https://neicon.ru/>
 Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com/>

6.3. Перечень программного обеспечения

ОС Windows 7 (подписка MicrosoftImaginePremium от 12.12.2016). Срок действия лицензии – бессрочно.
 ОС Windows 10 (подписка MicrosoftImaginePremium от 12.12.2016). Срок действия лицензии – бессрочно.
 MS Office std 2013 (контракт 172 от 28.12.2014 с ООО АЛЬТА плюс) Срок действия лицензии – бессрочно.
 Офисный пакет MSOfficestd 2016 (Договор Tr000128244 от 12.12.2016 с АО СофтЛайн Трейд) Срок действия лицензии – бессрочно.
 PDF24 Creator (Работа с pdf файлами, geekSoftwareGmbH). Свободно распространяемое ПО.
 FoxitReader (Просмотр документов, бесплатная версия, FoxitSoftwareInc). Свободно распространяемое ПО.
 Консультант Плюс (справочно-правовая система) (Гос. контракт №41 от 30.03.2018 с ООО Альянс) Срок действия лицензии – бессрочно.
 Техэксперт (справочная система нормативно-технической и нормативно-правовой информации) (Контракт 120 от 30.07.2015 с ООО Техэксперт) Срок действия лицензии – бессрочно.
 КОМПАС-3D Viewer V13 SP1 (ЗАО АСКОН). Свободно распространяемое ПО.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа – 214; 234; 213 и 001	Специализированная мебель на 110, 54, 100, 36 посадочных мест, доска настенная, кафедра, рабочее место преподавателя. видеопроекционное оборудование для презентаций; средства звуковоспроизведения; выход в локальную сеть и Интернет.
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – 230, 223, 233	Специализированная мебель на 15, 18, 24 посадочных мест, доска настенная, кафедра, рабочее место преподавателя. компьютерные классы по 12 рабочих мест с выходом в локальную сеть и Интернет, электронным учебно-методическим материалам; к электронной информационно-образовательной среде.
Помещения для самостоятельной работы (читальные)	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, доска настенная, кафедра, рабочее место преподавателя.

залы научной библиотеки)	15 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, электронным учебно-методическим материалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа - 224 лаборатория электрического привода	Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, кафедра, рабочее место преподавателя. Аппаратная часть лабораторных стендов выполнена по блочному (модульному) принципу и содержит: реальные реле тока, напряжения, времени и тепловые; источники питания; нагрузки; измерительные преобразователи и приборы; выключатели, автоматические выключатели, УЗО, счетчик электрической энергии, лампы накаливания и люминесцентные лампы Плакаты, разрезы, макеты.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования –001а, 223а.	Специализированная мебель и технические средства, тиски, заточной станок, паяльные станции АТР-4204, наборы слесарного инструмента, контрольно-измерительные приборы.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - электронно-оптическое устройство доступа к информации для лиц с ОВЗ предназначено для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением.
 - специализированный программно-технический комплекс для слабовидящих. (аудитория 1-203)
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
 - индивидуальные системы усиления звука
 - «ELEGANT-R» приемник 1-сторонней связи в диапазоне 863-865 МГц
 - «ELEGANT-T» передатчик
 - «Easy speak» - индукционная петля в пластиковой оплетке для беспроводного подключения устройства к слуховому аппарату слабослышащего
 - Микрофон петличный (863-865 МГц), Hengda
 - Микрофон с оголовьем (863-865 МГц)
 - групповые системы усиления звука
 - Портативная установка беспроводной передачи информации .
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Электрооборудование ремонтных предприятий

Направление подготовки: 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника
Профиль Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

1.Паспорт фонда оценочных средств

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений

Дисциплина: Электрооборудование ремонтных предприятий

Форма промежуточной аттестации: экзамен

2.Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования

2.1 Компетенции, закрепленные за дисциплиной ОП ВО

Изучение дисциплины «Электрооборудование ремонтных предприятий » направлено на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
Тип задач профессиональной деятельности: Проектный		
ПКС-6 Способен организовать монтаж, наладку энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок, производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже и наладке	ПКС-6.2 Владеет методами проведения электрических измерений, оценки технического состояния используемого оборудования и приборов	Знать: Основные технические сведения а для измерения и оценки технического состояния используемого оборудования и приборов Уметь: Использовать технические средства для измерения и контроля оценки технического состояния используемого оборудования и приборов Владеть: методами проведения электрических измерений, оценки технического состояния используемого оборудования и приборов.
ПКС-9 Способен планировать и организовывать техническое обслуживание и ремонт энергетического и электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений	ПКС-9.1 Владеет методами планирования технического обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования	Знать: методы планирования и техническую документацию на ремонт энергетического и электротехнического оборудования Уметь: составлять и оформлять типовую техническую документацию планирования технического обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования Владеть: Методами планирования и организации, обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования
	ПКС-9.2 Способен организовывать техническое обслуживание и ремонт энергетического и электротехнического оборудования предприятий,	Знать: правила приемки, ремонта и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений Уметь: применять полученные знания при обслуживании и ремонте электро-

30	Комплексная оценка технического состояния воздушных распределительных сетей /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31	Оценка технического состояния силовых трансформаторов в условиях эксплуатации с использованием физико химических методов /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32	Стройства с встроенной температурной защитой типа УВТЗ /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
33	Защита от "ОБРЫВА ФАЗЫ" в питающей сети /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
34	Выбор испытание и проверка тепловых реле /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
35	Средства повышения коэффициента мощности силовых электроустановок /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
36	Испытание средств защиты повышенным напряжением /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
37	Определения возможности включения силового трансформатора без сушки /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
38	Изучение операций по ТО комплектных ТП, распределительных пунктов (РП), Комплектных распределительных (КРУН)–10КВ /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
39	Определение трудоемкости ремонта и численности персонала	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Оформление наряда допуска на производство работ в электроустановках /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40	Определение порядка действия персонала при выполнении оперативных переключений /Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+
41	Составление технологической карты на текущий ремонт аппаратов высокого напряжения/Ср/	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Сокращение: З. - знание; У. - умение; Н. - навыки

2.3 Структура компетенций по дисциплине «Электрооборудование ремонтных предприятий»

		ПКС-6.2 Владеет методами проведения электрических измерений, оценки технического состояния используемого оборудования и приборов			
Знать (З.1)		Уметь (У.1)			Владеть
Основные технические средства для измерения и оценки технического состояния используемого оборудования и приборов	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41	Использовать технические средства для измерения и контроля оценки технического состояния используемого оборудования и приборов	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41	методами проведения электрических измерений, оценки технического состояния используемого оборудования и приборов	
		ПКС-9.1 Владеет методами планирования технического обслуживания и ремонта электрического и электротехнического оборудования			
Знать (З.2)		Уметь (У.2)			Владеть
методы планирования и техническую документацию на ремонт энергетического и электротехнического оборудования	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41	составлять и оформлять типовую техническую документацию планирования технического обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41	Методами планирования и организации, обслуживания и ремонта энергетического и электротехнического оборудования	
		ПКС-9.2 Способен организовывать техническое обслуживание и ремонт энергетического и электротехнического оборудования предприятий, организаций и учреждений			
Знать (З.3)		Уметь (У.3)		Владеть (Н.3)	
правила приемки, ремонта и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования предприятий, организаций	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41	применять полученные знания при обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, организаций и учреждений	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41	Методами навыками работы по приемке ремонту и обслуживанию предприятий, организаций и учреждений	Лекции, лабораторные работы разделов 1-41

и учреждений		учреждений			
--------------	--	------------	--	--	--

3. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1 Оценочные средства при аттестации в форме зачета с оценкой

№ п/п	Раздел дисциплины	Контролируемые дидактические единицы (темы, вопросы)	Контролируемые компетенции	Оценочное средство (№ вопроса)
1	1.1	Основные положения ТО и ремонта электрооборудования /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
2	1.2	Измерения и испытания при наладке Электрооборудования /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
3	1.3	Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
4	1.4	Ремонт кабельных линий электропередач /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
5	1.5	Ремонт воздушных линий электропередач /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
6	1.6	Ремонт силовых трансформаторов /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
7	1.7	Ремонт распределительных устройств /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
8	1.8	Ремонт механической части электрических машин /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
9	1.9	Ремонт обмоток электрических машин /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
10	1.10	Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
11	1.11	Ремонт электропроводок и электроустановок специального назначения	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
12	1.12	Ремонт средств автоматизации и контрольно измерительных приборов	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
13	1.13	Наладка схем автоматизации /Лк/	ПКС-6.2, ПКС-9.1, ПКС-9,2	В соответствии с вариантом

14	1.14	Технологии проверки исправности заземляющих устройств /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
15	1.15	Ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов/Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
16	2.1	Условные графические обозначения элементов электрических схем. /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
17	2.3	Прозвонка и маркировка электрических цепей /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
18	2.3	Монтаж электроустановок искусственного оптического излучения /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
19	2.4	Подготовка к пуску асинхронного электродвигателя /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
20	2.5	Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях/Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
21	2.6	Изучение объема последовательности испытаний трансформаторов после монтажа /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
22	2.7	Выбор мощности и модификации электродвигателей и расчет потерь мощности в них /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
23	2.8	Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
24	2.9	Составление графика планово-предупредительных ремонтов на электрооборудование/Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
25	2.10	Дефектация машин переменного тока в процессе ремонт /Лаб/а	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
26	2.11	Опытное определение номинальных данных асинхронного электродвигателя после ремонта /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
27	3.1	Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором после ремонта /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
28	3.2	Испытание трехфазных силовых трансформаторов после ремонта/Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
29	3.3	Обслуживание и текущий ремонт пускозащитной аппаратуры Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом

30	3.4	Комплексная оценка технического состояния воздушных распределительных сетей /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
31	3.5	Оценка технического состояния силовых трансформаторов в условиях эксплуатации с использованием физико-химических методов /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
32	3.6	Стройства с встроенной температурной защитой типа УВТЗ /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
33	3.7	Защита от "ОБРЫВА ФАЗЫ" в питающей сети /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
34	3.8	Выбор испытание и проверка тепловых реле /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
35	3.9	Средства повышения коэффициента мощности силовых электроустановок /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
36	3.10	Испытание средств защиты повышенным напряжением /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
37	3.11	Определения возможности включения силового трансформатора без сушки /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
38	3.12	Изучение операций по ТО комплектных ТП, распределительных пунктов (РП), Комплектных распределительных (КРУН)–10КВ /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
39	3.13	Определение трудоемкости ремонта и численности персонала	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
40	3.14	Оформление наряда допуска на производство работ в электроустановках /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
41	3.15	Определение порядка действия персонала при выполнении оперативных переключений /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом
42	3.16	Составление технологической карты на текущий ремонт аппаратов высокого напряжения/Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	В соответствии с вариантом

**Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Электрооборудование ремонтных предприятий»**

1. Общие понятия об электроустановках, потребителях электроэнергии.
2. Понятия и классификация электротехнической системы и электрической станции.
3. Понятия и классификации трансформаторной подстанции.
4. Виды электрических схем.
5. Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях.
6. Переходный процесс при коротком замыкании.
7. Назначение расчетов и требования к их точности.
8. Режимы работы нейтрали электроустановок.
9. Расчет токов и мощности короткого замыкания.
10. Электродинамическое и термическое действия токов короткого замыкания.
11. Реакторы и способы их включения.
12. Силовые трансформаторы.
13. Виды охлаждения.
14. Измерительные трансформаторы тока.
15. Измерительные трансформаторы напряжения.
16. Изоляторы распределительных устройств.
17. Шины и провода распределительных устройств.
18. Кабели.
19. Электрические контакты.
20. Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.
21. Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В.
22. Разрядники и ограничители перенапряжения.
23. Предохранители, их принцип работы.
24. Собственные нужды электроустановок.
25. Системы питания собственных нужд.
26. Определить максимальное значение электродвижущей силы во вторичной обмотке трансформатора, если она имеет 100 витков и пронизывается магнитным потоком, изменяющимся со временем по закону $\Phi = 0,01 \cdot \cos 314t$
27. Трансформатор, содержащий в первичной обмотку 840 витков, повышает напряжение с 220В до 660 В. Каков коэффициент трансформации и сколько витков содержит во вторичной обмотке трансформатора? В какой обмотке провод будет иметь большую площадь сечения?
28. Понижающий трансформатор с $k=10$ включен в сеть напряжением 127 В. Сопротивление вторичной обмотки равно 2 Ом, сила тока 3 А, то, каково напряжение на зажимах вторичной обмотки? Потерями энергии в первичной обмотку пренебречь.
29. Трансформатор включен в сеть с переменным напряжением 220 В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки составляет 20 В, а сила тока 1 А. Определите коэффициент трансформации и сопротивление вторичной обмотки, если КПД данного трансформатора равен 91%. Потерями в первичной обмотке и сердечнике пренебречь.
30. Трансформатор, содержащий в первичной обмотку 820 витков, повышает напряжение с 220В до 380 В. Каков коэффициент трансформации и сколько витков содержит во вторичной обмотке трансформатора? В какой обмотке провод будет иметь большую площадь сечения?

Вопросы экзаменационных билетов

Билет № 1

1. Виды и организация технического обслуживания электрооборудования.
2. Устройство и принцип работы генератора постоянного тока.

Билет № 2

1. Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В.
2. Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока.

Билет № 3

1. Техническое обслуживание осветительных электроустановок.

84

2. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Билет № 4

1. Виды и периодичность испытаний кабельных линий.
2. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя с фазным ротором.

Билет № 5

1. Способы определения места повреждения кабельной линии.
2. Устройство и принцип работы синхронного генератора.

Билет № 6

1. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением выше 1 кВ.
2. Устройство и принцип работы синхронного двигателя.

Билет № 7

1. Техническое обслуживание пусковых и регулирующих аппаратов напряжением до 1 кВ
2. Устройство и принцип работы однофазного двигателя с пусковой обмоткой.

Билет № 8

1. Техническое обслуживание распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В.
2. Устройство и принцип работы однофазного конденсаторного двигателя.

Билет № 9

1. Техническое обслуживание электрических машин.
2. Схемы подключения трёхфазного асинхронного двигателя к однофазной сети.

Билет № 10

1. Основные неисправности электродвигателей, способы их обнаружения.
2. Схема подключения трехфазного асинхронного двигателя от кнопки управления через магнитный пускатель и тепловое реле.

Билет № 11

1. Первый закон Кирхгофа для простейшей электрической цепи
2. Объём и нормы приёмосдаточных испытаний электродвигателей.

Билет № 12

1. . Второй закон Кирхгофа для замкнутого электрического контура.
2. Объём и нормы приёмосдаточных испытаний синхронных генераторов.

Билет № 13

1. Устройство и принцип работы однофазного силового трансформатора.
2. КПД и скольжение асинхронного двигателя. Определения и формулы.

Билет № 14

1. Трёхфазный переменный ток, основные понятия и определения, способ получения и графическое изображение.
2. Порядок соединения выводов асинхронного трёхфазного двигателя при его подключении к сети по схемам «звезда» и «треугольник».

Билет № 15

1. Устройство и принцип работы трехфазного масляного силового трансформатора.
2. Способы сушки изоляции обмоток электродвигателей.

Билет № 16

1. Техническое обслуживание силовых масляных трансформаторов перед их подключением к сети.
2. Устройство и принцип работы УЗО.

Билет № 17

1. Техническое обслуживание силовых трансформаторов во время работы.
2. Способы определения начала и концов статорных обмоток трехфазного асинхронного двигателя.

Билет № 18

1. Перечень причин, по которым силовой масляный трансформатор должен быть выведен из работы.
2. Схема электропроводки квартиры жилого дома с использованием УЗО.

Билет № 19

1. Объем и нормы приёмодаточных испытаний силовых трансформаторов.
2. Устройство и принцип работы лапы накаливания.

Билет № 20

1. Основные аппараты распределительных устройств напряжением выше 1000 В.
2. Устройство и принцип работы люминесцентной лампы.

Билет № 21

1. Конструктивные особенности и техническое обслуживание высоковольтных выключателей.
2. Устройство и принцип работы светодиодной лампы.

Билет № 23

1. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу.
2. Абсолютная и относительная погрешности при измерениях электрических величин.

Билет № 24

1. Устройство и принцип работы дуговой ртутной лампы.
2. Техническое обслуживание устройств защитного заземления.

Билет № 25

1. Назначение, классификация и устройство передвижных (резервных) электростанций.
2. Потери электрической мощности в силовом трансформаторе.

Билет № 26

1. Последовательность действий при запуске и остановке передвижной электростанции.
2. Назначение, устройство и принцип работы автотрансформаторов.

Билет № 27

1. Назначение, устройство и способы подключения измерительных трансформаторов.
2. Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств наружной установки.

Билет № 28

1. Основные неисправности силовых трансформаторов, способы их обнаружения.
2. Устройство и принцип работы магнитного пускателя ПМЕ 211.

Оценка компетенций при аттестации по дисциплине

Аттестация по дисциплине «Электрооборудование ремонтных предприятий» проводится в 2 семестре в форме экзамена.

Студенты допускаются к экзамену при выполнении контрольных заданий и мероприятий, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Оценка знаний студента на экзамен носит комплексный характер и определяется активной работой на практических занятиях, результатом текущего контроля знаний..

Оценивание студента на экзамене

Результат	Критерии
«отлично», высокий уровень	Обучающийся показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов
«хорошо», повышенный	Обучающийся показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические

уровень	задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента
«удовлетворительно», пороговый уровень	Обучающийся показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой
«неудовлетворительно», уровень не сформирован	При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины

3.2 Оценочные средства текущего контроля знаний по дисциплине

3.2.1 Карта оценочных средств текущего контроля знаний по дисциплине

«Электрооборудование ремонтных предприятий»

Раздел дисциплины	Контролируемые дидактические единицы (темы, вопросы)	Контролируемые компетенции	Другие оценочные средства**	
			Вид	Колво
1	Основные положения ТО и ремонта электрооборудования /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
2	Измерения и испытания при наладке Электрооборудования /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
3	Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
4	Ремонт кабельных линий электропередач /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
5	Ремонт воздушных линий электропередач /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
6	Ремонт силовых трансформаторов /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
13	Наладка схем автоматизации /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
14	Технологии проверки исправности заземляющих устройств /Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
15	Ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов/Лк/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
16	Условные графические обозначения эле-	ПКС-6.2,ПКС-	Опрос ,	1

	ментов электрических схем. /Лаб/	9.1,ПКС-9,2		
17	Прозвонка и маркировка электрических цепей /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
18	Монтаж электроустановок искусственного оптического излучения /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
19	Подготовка к пуску асинхронного электродвигателя /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
20	Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях/Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
21	Изучение объема последовательности испытаний трансформаторов после монтажа /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
22	Выбор мощности и модификации электродвигателей и расчет потерь мощности в них /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
23	Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
24	Составление графика планово-предупредительных ремонтов на электрооборудование/Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
25	Дефектация машин переменного тока в процессе ремонт /Лаб/а	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
26	Опытное определение номинальных данных асинхронного электродвигателя после ремонта /Лаб/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
27	Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором после ремонта /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
28	Испытание трехфазных силовых трансформаторов после ремонта/Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
29	Обслуживание и текущий ремонт пускозащитной аппаратуры Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
30	Комплексная оценка технического состояния воздушных распределительных сетей /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
31	Оценка технического состояния силовых трансформаторов в условиях экс-	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1

	плутации с использованием физико-химических методов /Ср/			
32	Стройства с встроенной температурной защитой типа УВТЗ /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
33	Защита от "ОБРЫВА ФАЗЫ" в питающей сети /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
34	Выбор испытание и проверка тепловых реле /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
35	Средства повышения коэффициента мощности силовых электроустановок /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
36	Испытание средств защиты повышенным напряжением /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
37	Определения возможности включения силового трансформатора без сушки /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
38	Изучение операций по ТО комплектных ТП, распределительных пунктов (РП), Комплектных распределительных (КРУН)–10КВ /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
39	Определение трудоемкости ремонта и численности персонала	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
40	Оформление наряда допуска на производство работ в электроустановках /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	Опрос ,	1
41	Определение порядка действия персонала при выполнении оперативных переключений /Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1
42	Составление технологической карты на текущий ремонт аппаратов высокого напряжения/Ср/	ПКС-6.2,ПКС-9.1,ПКС-9,2	опрос	1

** - устный опрос, устное тестирование; практическая работа; защита лабораторной работы.

**Перечень тестовых вопросов к экзамену
по дисциплине «Электрооборудование ремонтных предприятий»**

Компетенция ПКС-6

1. Принцип действия генератора постоянного тока:

- 1- на основе явления проводника с током в магнитном поле;
- 2- на основе явления электромагнитной индукции;
- 3- на основе явления самоиндукции.

2 Закон Джоуля - Ленца:

- 1- $Q = 0,24 \cdot I^2 \cdot R \cdot t$;
- 2- $U = I \cdot R$;
- 3- $R = \rho \cdot L / S$.

3 Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности:

- 1- 12В и 50В;
- 2- до 35кВ и выше 35кВ;
- 3- до 1кВ и выше 1кВ.

4 В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы:

- 1 - разрешается применять при фазном напряжении до 220В;
- 2 - не разрешается применять;
- 3 - разрешается применять при линейном напряжении до 220В.

5 На какой срок разрешается выдавать наряд для работы в электроустановках:

- 1 - одни сутки;
- 2 - 30 календарных дней;
- 3 - 15 календарных дней.

6 Укажите соотношение «дыхание-массаж» если оказывает помощь пострадавшему группа спасателей:

- 1 - 1:10;
- 2 - 1: 5;
- 3 - 2: 15.

7 Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке:

- 1 - сроком годности, обозначенном на указателе напряжения;
- 2 - визуальном осмотром;
- 3 - проверкой работы при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

8 В каких единицах измеряется количество электричества:

- 1 - ом;
- 2 - фарада;
- 3 - кулон;
- 4 - генри.

9 Что из перечисленного относится к электрозащитным средствам:

- 1 - изолирующие клещи;
- 2 - средства защиты глаз;
- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые;
- 3 - средства защиты головы.

10 Разрешается ли при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока снятие напряжения с электроустановки без предварительного разрешения:

- 1 - нет, только после предварительного разрешения руководителя работ;
- 2 - нет, только с разрешения выдающего наряд, отдающего распоряжение;
- 3 - да, напряжение с электроустановки должно быть снято немедленно.

11 Какими схемами наиболее удобно пользоваться при проверке электрических цепей:

- 1 - схемы подключения.
- 2 - принципиальные.
- 3 - схема сигнализации.

12 Как расширяется предел измерения счетчиков:

- 1 - применением диодов;
- 2 - применением конденсаторов;
- 3 - применением трансформаторов тока.

13 К средствам индивидуальной защиты относятся:

- 1 - знаки безопасности.
- 2 - осветительные приборы.
- 3 - средства защиты глаз.

14 Сколько токоприемников разрешается подключать к разделительному трансформатору:

- 1 - не более двух.
- 2 - неограниченное количество, исходя из мощности трансформатора.
- 3 - не более одного.

15 Действующими считаются установки:

- 1 - электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.
- 2 - которые полностью или частично находятся под напряжением.
- 3 - которые находятся под напряжением в данный момент.

16 Допускается ли применение электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током класса 1, при наличии особо неблагоприятных условий:

- 1 - не допускается применять.
- 2 - с применением хотя бы одного электрозащитного средства.
- 3 - без применения электрозащитных средств.

17 На какие группы подразделяется электротехнический персонал:

- 1 - административно-технический; оперативный; оперативно-ремонтный.
- 2 - административно-технический; оперативный; ремонтный; оперативно-ремонтный.
- 3 - выдающий наряд; ответственный руководитель; допускающий; производитель работ; наблюдающий.

18 Укажите соотношение "дыхание-массаж" при оказании помощи пострадавшему одним человеком:

- 1 - 2:15.
- 2 - 2:5.

3 - 1:5.

19 Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в особо опасных помещениях:

1 - Не выше 12 В.

2 - Не выше 36 В.

3 - Не выше 50В.

20 Что включают в нулевой провод 4-х проводный 3-х фазной сети:

1 - Предохранитель.

2 - Разрядник.

3 - Ничего.

21 Назвать основные требования к релейной защите:

1 - чувствительность, надежность, быстродействие, селективность.

2 - чувствительность, избирательность, простота.

3 - селективность, надежность, экономичность.

4 - чувствительность, простота, надежность, быстродействие.

22 Единица измерения реактивной мощности:

1 - Ватт.

2 - ВАр.

3 - Джоуль.

23 Допуск к работе с измерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В:

1 - допускается одному работнику, имеющему группу IV в диэлектрических перчатках.

2 - допускается двум работникам, имеющим группу III без диэлектрических перчаток.

3 - допускается одному работнику, имеющим группу III без диэлектрических перчаток.

24 Определение термина "Бригада":

1 - Группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего).

2 - Группа из двух человек и более.

3 - Группа из двух человек и более, включая производителя работ.

25 Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В:

1 - ОУ, ОП.

2 - ОХВП, ОВП.

3 - ОП, ОХП.

26 Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В:

1 - Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы.

2 - Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

3 - Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

27 Последовательное соединение сопротивлений:

1 - Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

2 - Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

3 - Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

28 Порядок наложения повязки при проникающем ранении живота :

1 - Вправить выпавшие органы, прикрыть рану салфеткой, положить холод на живот, транспортировка - "лежа на спине".

2 - Прикрыть рану салфеткой, приподнять ноги, положить холод на живот, транспортировка - "лежа на спине".

3 - Прикрыть рану салфеткой, приподнять ноги, дать выпить воду, транспортировка - "лежа на спине".

29 Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте:

1 - На высоте более 1 метра.

2 - Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м. от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

3 - На высоте более 1,3 метра.

30 В каких электроустановках производится измерение мегомметром по наряду:

1 - до и выше 1000 В;

2 - в действующих электроустановках;

3 - свыше 1000 В;

4 - до 1000 В.

31 Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением:

1 - допускается до 220В.

2 - допускается до 6,0кВ

3 - допускается до 1000В.

32 Каким правилом определяется направление силы, действующий на проводник с током в магнитном поле:

1 - Правилom правой руки.

2 - Правилom винта.

3 - Правилom левой руки.

33 Укажите полный перечень дополнительных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В:

1 - Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы.

2 - Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

3 - Диэлектрические галоши; диэлектрические ковры, изолирующие подставки; изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

34 Какую группу должен иметь допускающий в электроустановках до 1000 В:

1 - Не ниже IV.

2 - Не ниже III.

3 - III.

35 С помощью какого прибора измеряется напряжение:

- 1 - амперметр;
- 2 - ваттметр;
- вольтметр;
- 3 - фазометр.

36 Кто допускается к работе с переносным электроинструментом:

- 1 - персонал, имеющий I группу по электробезопасности.
- 2 - персонал, имеющий II группу по электробезопасности.
- 3 - персонал, не имеющий группы по электробезопасности.

37 Для чего служит защитное заземление:

- 1 - для нормальной работы электрооборудования.
- 2 - для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.
- 3 - для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках.

38 Для чего предназначен медный виток на сердечнике магнитного пускателя :

- 1 - Для снижения вихревых токов.
- 2 - Для снижения вибрации якоря.
- 3 - Для предупреждения "залипания" якоря.

39 Порядок оказания помощи пострадавшему, находящемуся без сознания (состояние комы):

- 1 - Повернуть на живот, приложить холод к голове.
- 2 - Повернуть на спину, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.
- 3 - Повернуть на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

40 Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток:

- 1 - 1 раз в 12 месяцев.
- 2 - 1 раз в 6 месяцев.
- 3 - По мере необходимости.

Компетенция ПКС-9

41 Закон Ома:

- 1 - $A=QE$.
- 2 - $P=A/t$.
- 3 - $U=RI$.

42 Какова периодичность испытания предохранительных поясов:

- 1 - Не реже одного раза в год.
- 2 - Не реже двух раз в год.
- 3 - Не реже одного раза в месяц.

43 В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих:

- 1 - Ежегодно.
- 2 - Ежеквартально.
- 3 - Один раз в пять лет.

44 Как подразделяется проверка знаний работников:

- 1 - На первичную и периодическую.
- 2 - На очередную и внеочередную.
- 3 - На первичную, очередную и внеплановую.

45 Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты:

- 1 - Руководитель предприятия.
- 2 - Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.
- 3 - Сам работник.

46 На какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей эксплуатации:

- 1 - Только на электроустановки напряжением выше 1000 В.
- 2 - Только на электроустановки напряжением до 1000 В.
- 3 - На электроустановки до и выше 1000 В при выполнении в течение рабочей смены небольших по объему работ.

47 Какой нормальный режим работы для трансформатора тока:

- 1- режим к. З.
- 2 - режим холостого хода.
- 3 - режим номинальной нагрузки;
- 4 - режим аварии.

48 Что такое разделительный трансформатор:

- 1- Любой повышающий трансформатор.
- 2- Любой трансформатор, питающий только один приемник.
- 3 - Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичной при помощи защитного электрического разделения цепей.

49 Каков порядок действия при пожаре или признаков горения:

- 1 - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара;
- 2 - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- 3 - принять по возможности меры по сохранению материальных ценностей.

50 Какое сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления:

- 1 - 10 кв. мм;
- 2 - 16 кв. мм;
- 3 - 4 кв. мм;
- 4 - 12 кв. мм.

51. Как часто в период эксплуатации трансформаторы подвергают следующим профилактическим испытаниям: испытание электрической прочности масла:

- A. 1 раз в год;
- B. 1 раз в 2 года;
- C. 1 раз в 3 года.

52. На каждой опоре линии ВЛ пишут порядковый номер и год установки на высоте:

- A. 1,5 – 2,5м;
- B. 2,5 – 3м;
- C. 1,8 – 2,5.

53. Инженерно-технический персонал проводит контрольный осмотр трансформаторов не реже:

- А. 1 раз в год;
- В. 2 раз в 2 года;
- С. 1 раз в 3 года.

54. Каким должно быть расстояние от проводов линии электропередач ВЛ до поверхности земли?

- А. Не менее 6 м;
- В. Не менее 3,5 м;
- С. Не менее 4 м.

55. Сокращенный химический анализ масла проводится:

- А. 1 раз в год;
- В. 2 раз в 2 года;
- С. 1 раз в 3 года.

56. Как близко (в горизонтальном направлении) от зданий и сооружений могут проходить провода ВЛ электропередачи?

- А. 1-1,5 м;
- В. 1,5-2 м;
- С. 2-3 м.

57. Как обозначаются токоведущие шины в распределительных устройствах электроустановок при переменном 3-ох фазном токе?

- А. Фаза А-желтым, Фаза В-зеленым, Фаза С-красным;
- В. Фаза А-красным, Фаза В-желтым, Фаза С-зеленым;
- С. Фаза А-зеленым, Фаза В-красным, Фаза С-желтым.

58. Какова схема включения электрических ламп в электросеть?

- А. Лампы накаливания включают в сеть между фазными проводами
- В. К верхнему контакту патрона подсоединяют фазный провод, а к боковой резьбе - нулевой.
- С. Выключатель устанавливает в рассечку фазного провода.

59. Можно ли переключать пределы измерения, не снимая электроизмерительных клещей Ц-90 с провода?

- А. Да;
- В. Нет.

60 - Можно ли измерить напряжение прибором Ц-90?

- А. Да;
- В. Нет.

61. Как должны располагаться ответвления от сборных шин в открытых распределительных устройствах, если смотреть со стороны шины на трансформатор?

- А. А-В-С;
- В. С-В-А;
- С. А-С-В.

62. Сухими называются электропомещения влажность воздуха в которых не превышает:
А. > 60%;
В. До 75%;
С. > 75%

63. Что собой представляет осветительный прибор?
А. Комплект состоящий из осветительной арматуры;
В. Комплект состоящий из лампы;
С. Комплект состоящий из осветительной арматуры и лампы.

64. Мощность светильников должна составлять аварийного освещения примерно...% общего
А. 5%;
В. 10%;
С. 25%.

65. Одинаково ли нормируется освещенность для ламп накаливания и газоразрядных?
А. Да;
В. Нет.

66. На какой высоте над полом следует подвешивать светильники с лампой накаливания до 150 Вт внутри помещения?
А. $h=2,5$ м;
В. $h=3$ м;
С. $h=4$ м.

67. Место ввода проводов в здание (сооружение) должно иметь расстояние до земли не менее:
А. 2,75 м;
В. 3,5 м;
С. 4 м.

68. Расстояние от основания опоры ВЛ до кювета или бордюрного камня проезжей части улиц (проезда) должно быть не менее:
А. - 1 м;
В. - 2 м;
С. - 3 м.

69. расстояние по вертикале от самонесущих проводов ВЛИ при наибольшей стреле провеса до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности или до проезжей части улиц должно быть не мене:
А. 4 м;
В. 5 м;
С. 6 м.

70. Тест. Глубина закладки кабеля от планированной отметки должна быть для кабелей напряжением до 20кВ не менее:
А. -0,5 м;
В. - 0,7 м;
С. - 1 м.

71. Электроустановки после предварительной приемки с капитального ремонта проверяются в работе под нагрузкой продолжительностью, указанной заводами изготовителями, но не менее:
- А. – 12 ч;
 - В. – 24 ч;
 - С. – 72 ч.
72. В случае замены руководителя работ, а также замены состава бригады более чем на половину, должен выдаваться новый наряд. Наряд выдается на срок не более календарных дней со дня начала работ.
- А. -5 дней;
 - В. -10 дней;
 - С. -15 дней.
73. Наряды, работы по которым завершены полностью, сохраняются на протяжении:
- А. -10 суток;
 - В. -20 суток;
 - С. -30 суток.
74. У светильников находящихся в эксплуатации с периодичностью 1-раз в месяц; 2 раза в три месяца; один раз в шесть месяцев необходимо производить измерение сопротивления изоляции мегаометром на напряжении 1000В. При этом сопротивление изоляции должно быть не менее:
- А. -1 МОм;
 - В. -2 МОм;
 - С. -0,5 МОм.
75. Можно ли изменять состав бригады, работающей по распоряжению в процессе работы?
- А. Разрешается
 - В. Запрещается
76. Для подключения переносных светильников должны применяться провод с медными жилами сечения:
- А. -0,75-1,5 мм²
 - В. 1,5-2,5 мм²
 - С. 2,5мм²
77. Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной сварочной установкой не должна превышать:
- А. -10м;
 - В. -15м;
 - С. -20м.
78. Влажными называются электропомещения относительная влажность в которых:
- А. >60%;
 - В. До 75%;
 - С. >75%.
79. Тест. Бланки переключений должны сохраняться использованные и испорченные в установленном порядке не менее:
- А. 5 суток;
 - В. 10 суток;
 - С. 15 суток.
80. Тест. Рабочие контакты пускателей зачищают:

- А. Бархатным напильником;
- В. Наждачной бумагой;
- С. Серебряной монетой.