

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю шв. номер 1
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию 01.01.2017
3. Место установки огнетушителя каб. генерального директора
4. Тип и марка огнетушителя порошковый огнетушитель
ОП-4 (з) ABC-E MMT
5. Завод-изготовитель огнетушителя ЗАО "Политехника"
6. Заводской номер 078362
7. Дата изготовления огнетушителя 05.2017
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ Огнетушащий порошок
марки - Вексон - ABC-25

Дата и вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя					
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя	Полная масса огнетушителя	Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
<u>01.01.2017</u> <u>исп.</u>	<u>норм</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>01.03.2017</u> <u>исп.</u>	<u>норм</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>01.07.2017</u> <u>исп.</u>	<u>норм</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>01.10.2017</u> <u>исп.</u>	<u>норм</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>01.01.2018</u> <u>исп.</u>	<u>норм</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>01.03.2018</u> <u>исп.</u>	<u>норм</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>период эксплуатации огнетушителя - целый, повреждений нет</u>						
<u>01.06.2018</u> <u>исп.</u>	<u>норм.</u>	<u>6,3 кг</u>	<u>1,5 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>нет</u>	<u>Иванов И.И.</u>
<u>01.08.2018</u> <u>исп.</u>	<u>удов.</u>	<u>6,0 кг</u>	<u>1,0 ± 0,1</u>	<u>-</u>	<u>отправлен на перезарядку</u>	<u>Иванов И.И.</u>

Примечание:

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжатым газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей — выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.