



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области

наименование территориального органа МЧС России

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

наименование органа государственного пожарного надзора

241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59, телефон 74-27-87, 74-39-07 E-mail: licenz.mchs.32@gmail.com

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

АКТ № 360
обследования

03 декабря 2015 года

п. Мичуринский
(место составления акта)

10 часов 00 мин

Начальник отдела нормативно – технического, сертификации и лицензионного контроля управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской области подполковник внутренней службы Тихонов Д.Е., заместитель начальника отдела нормативно – технического, сертификации и лицензионного контроля управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской области подполковник внутренней службы Демидов П.Н.,

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 9 ч. 00 мин. "1" декабря 2015 г. по 10 ч. 00 мин. "3" декабря 2015 года проведено обследование зданий и помещений ФГБУВО «Брянский государственный аграрный университет»,

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенных по адресам: Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 1 – здание учебно-лабораторного корпуса №1, Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Березовая, д. 1 – здание учебно-лабораторного корпуса №2, Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 3 – здание общежития №2, Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 6 – здание общежития №3, Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 1 – здание общежития №4, Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Березовая, д. 4 – помещение столовой

1. краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здания учебных корпусов 2-3 этажные, коридорного типа, II степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия железобетонные), здания обеспечены внутренним противопожарным водопроводом, наружным противопожарным водоснабжением, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, автоматической системой передачи сигнала о пожаре в подразделения ГПС, необходимым количеством эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения. Здания общежитий 4-5 этажные коридорного и секционного типа, II степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия железобетонные), здания обеспечены внутренним противопожарным водопроводом, наружным противопожарным водоснабжением, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, необходимым количеством эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения, помещение столовой расположено в 2-х этажном здании II степени огнестойкости (на 1 этаже), имеет самостоятельный эвакуационный выход.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение

2. в ходе обследования выявлены следующие нарушения требования пожарной безопасности:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.


С актом обследования ознакомлен:


(подпись)

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования

" 03 " декабря 2015

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:


(подпись)

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования

" 03 " декабря 2015

Вывод по результатам обследования:

Здания и помещения ФГБУВО «Брянский государственный аграрный университет» соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Начальник ОНТ, СилК УНДПР
Главного управления МЧС России
по Брянской области
подполковник внутренней службы
Тихонов Дмитрий Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 03 " декабря 2015



Заместитель начальника ОНТ, СилК УНДПР
Главного управления МЧС России
по Брянской области
подполковник внутренней службы
Демидов Павел Николаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 03 " декабря 2015

